

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Advancis Software & Services GmbH
Monzastr. 3
63225 Langen

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
I 125102	4	17.12.2025	16.12.2028

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Gefahrenmanagementsystem/ Alarm Management System
WinGuard

Verwendung / Use

In Alarmempfangsstellen (AES) gemäß DIN EN 50518 /
In monitoring and alarm receiving centres (ARC) in
accordance with DIN EN 50518

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 3534:2023-03

Köln, den 16.12.2025

Dr. Reinermann
Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. I 125102 vom/ dated 16.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Gefahrenmanagementsystem Alarm Management System	WinGuard Version 5 Build 5.29		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. I 125102 vom/ dated 16.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht VdS-software testreport	250434-AU01+SW01-PB01	12.12.2025	19



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. I 125102 vom/ dated 16.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Software dient als Gefahrenmanagementsystem (GMS) für die Übernahme, Eingabe, Erzeugung, Speicherung, Weiterleitung, Verarbeitung und Anzeige von Meldungen und Daten sowie für die Steuerung von verschiedenen Systemen von einer oder mehreren Anlagen.

Die Anforderung nach VdS 3534:2023-03, Abschnitt 6.1.5, ist nur bei vorgeschaltetem VdS 2465-SecurIP-Protokoll fähigem Alarmempfänger erfüllt.

The software serves as an alarm management systems (AMS) for reception, input, generation, storing, forwarding, processing and indication of messages and data as well as for the control of different systems.

The requirement according to VdS 3534:2023-03, Section 6.1.5, is only fulfilled with an upstream VdS 2465 SecurIP protocol-compatible alarm receiver.